

Po obwodzie pomieszczenia technicznego należy
zabudować bednarkę 30x4mm – pomalować na
kolor żółto-zielony podłączyć wszystkie stalowe
elementy infrastruktury technicznej pomieszczenia.
bednarkę uziemić na najkrótszym odcinku poprzez
podłączenie do uziomu naturalnego bądź otokowego

Przekształtnik DC/AC
33kW montować 50 cm od sufitu
z uwagi na możliwe kolizje
z urządzeniami sanitarnymi.

Proj. zasilanie od ZK-PWP do TA
WLZ: 4x N2XH-J 1x120mm

N2XH-J 5x10m2 w RVK32/25 od RG do TM
+ MULTIPAR od GPD do TSM

N2XH-J 5x10m2 w RVK32/25 od RG do TM
+ MULTIPAR od GPD do TSM

Wymiary drabinek w szachcie
dostosować na budowie.
Instalacja siłoprądowa i
teletechniczna prowadzić osobno

Od przycisku P/poż do ZK-PWP
FE180/PH90 5x1,5mm2

Stalową konstrukcję dźwigu windowego należy
uziemić na najkrótszym odcinku poprzez
podłączenie do uziomu naturalnego bądź
otokowego bednarką 30x4mm lub linką LgY 25mm

N2XH-J 5x10m2 od RG do TM (nr7-28)
Przewody multimedialne MULTIPAR od GPD do TSM (nr7-28)

Proj. Rura 50mm z pilotem
dedykowane dla wciągnięcia przewodów
teletechnicznych do GPD

Proj. zasilanie:
WLZ: 4x N2XH-J 1x70mm układany od
proj. ZK-PWP do proj. rozdzielni gł. RG1-3
zintegrowanej z układem pomiarowym

Proj. zasilanie od ZK-PWP do TA
WLZ: 4x N2XH-J 1x120mm

PARTER		
NAZWA POM.		POW. [m ²]
CZĘŚCI WSPÓLNE		114,25
OK1	KLATKA SCHODOWA	17,74
OK2	KORYTARZ	44,12
OK3	WINDA	3,92
OK4	KORYTARZ	5,78
KOMÓRKI LOKATORSKIE RAZEM:		20,76
OKL1	KOMÓRKA LOKATORSKA	3,56
OKL2	KOMÓRKA LOKATORSKA	3,27
OKL3	KOMÓRKA LOKATORSKA	2,98
OKL4	KOMÓRKA LOKATORSKA	4,10
OKL5	KOMÓRKA LOKATORSKA	3,27
OKL6	KOMÓRKA LOKATORSKA	3,59
OT1	POM. TECHNICZNE	9,25 m ²
OT2	POM. TECHNICZNE	8,45
OT3	POM. TECHNICZNE	4,23
MIESZKANIE M1		47,08
01/1	KORYTARZ	6,31
01/2	ŁAZIENKA	3,97
01/3	KUCHNIA	8,02
01/4	SALON	16,13
01/5	POKÓJ	10,65
MIESZKANIE M2		41,97
02/1	KORYTARZ	4,68
02/2	ŁAZIENKA	4,47
02/3	POKÓJ	10,05
02/4	SALON + ANEKS KUCH.	22,58
MIESZKANIE M3		38,70
03/1	KORYTARZ	3,31
03/2	ŁAZIENKA	4,52
03/3	POKÓJ	9,65
03/4	SALON + ANEKS KUCH.	21,23
MIESZKANIE M4		38,70
04/1	KORYTARZ	3,31
04/2	ŁAZIENKA	4,52
04/3	POKÓJ	9,65
04/4	SALON + ANEKS KUCH.	21,23
MIESZKANIE M5		42,71
05/1	KORYTARZ	4,73
05/2	ŁAZIENKA	6,77
05/3	POKÓJ	9,57
05/4	SALON + ANEKS KUCH.	21,94
MIESZKANIE M6		47,08
06/1	KORYTARZ	8,31
06/2	ŁAZIENKA	3,97
06/3	KUCHNIA	8,02
06/4	SALON	16,13
06/5	POKÓJ	10,65
RAZEM POMIESZCZENIA MIESZKALNE		259,26
RAZEM POZIOM 1:		370,51

UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
ORAZ ICH UŚYTIOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE.
WĄTPLIWOŚCI I NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTymi
W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - NORMY PKD
- INSTRUKCJE, WYTTCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ OKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kottlin ul. Krasińskiego 7					
INWESTOR		SIM KZN ŁUŻYCE SP. Z O.O.					
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY					
ADRES BUDOWY		ŁŁOWA UL. BOROWSKA, DZ. NR 1154/1, 1154/2					
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PARTERU- TRASY KABLOWE					
PROJEKTU	ELEKTRYKA	DATA WYKONANIA	23.01.2025	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	1
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		PROJEKTANT		ASYSTENT PROJEKTANTA			
mgr inż. Karol Jarczak uprawnienia do projektowania w specjalności instalacje elektryczne bez ograniczeń upr. nr WKP/0167/PO/0E/12		mgr inż. Tomasz Duszyński upr. projektant i kierownik budowy w specjal instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. nr 7153/71527/PKW/0202					