

Beton: C20/25(B25), kl. eksp. XC1
– powyżej ścian monolitycznych
Otulina: trzpienie i wieńce 3,0 cm
– górne poziomy stropów +2,84 i +5,91 m

Uwagi:

1. W stropach pozostawić otwory na wyłaz strychowy, kominy oraz instalacje.
2. Należy zastosować podpory poziomujące zgodnie ze szczegółowymi rysunkami konstrukcyjno-montażowymi poszczególnych płyt. Podpory poziomujące można demontować po upływie 28 dni od betonowania.
3. Płyty stropowe dla stropu typu FILIGRAN o łącznej gr. 24 cm, należy wykonać w wytwórni (zakładzie prefabrykacji), przetransportować oraz ułożyć wg wytycznych narzuconych przez producenta stropu. Płyty należy dodatkowo dozbroić górą i dołem wg wytycznych producenta stropu.
4. Wieńce i płyty uzupełniające wylewać w jednym ciągu technologicznym. Zbrojenie płyt i trzpieni wykonać zgodnie z: PN–EN1992–1–1:2008, Eurokod2.
5. Wieńce i trzpienie należy zbroić stalą B500B i strzemionami ze stali B500B. Wszystkie trzpienie wykonać w strzępiach muru. Szerokość odsadzek trzpieni wykonać min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie. W miejscach występowania dodatkowych trzpieni, należy wypuścić zbrojenie z wieńców od poziomu stropu.
6. Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
7. Uzupełniające wylewki między płytami stropowymi gr. 24 cm, należy wykonać z betonu C20/25(B25), zbroić górą i dołem prętami ø10 mm oraz prętami rozdzielczymi ø6 mm co 25 cm ze stali B500B. Pod wylewkami należy wykonać pełne szalunki.
8. WSZYSTKIE DODATKOWE TRZPIENIE WYSTĘPUJĄCE NA KOLEJNYCH KONDYGNACJACH NALEŻY WYKONAĆ OD POZIOMU STROPU LUB WIEŃCA NAD KOLEJNĄ KONDYGNACJĄ. LOKALIZACJĘ DODATKOWYCH TRZPIENI NALEŻY WYKONAĆ WG RZUTU KOLEJNEJ KONDYGNACJI.

g.p.w. – górny poziom wieńca

BUDYNEK 1 i 2

ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH

RODZAJ SBN (wys./szer.)	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]
72x120	1,20	6
120x120	1,20	16
	1,80	4
	2,10	4

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
adres inwestycji:	Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto
projektant:	mgr inż. Sławomir Fossa uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 87/DOŚ/04
branża: konstrukcja	stadium: projekt techniczny
skala:	1:75
temat rysunku:	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODDASZA
data:	12.10.2025
nr rysunku:	K4

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE–
GstarCad - licencja: 4501-E707-0000-0100-8380-29AB-DC7F-0401