


Wieniec W2–24x24 cm

dł. łączna 2x2,40 m


na wewnętrznej ścianie nośnej  
przy oparciu dwustronnym płyty




Wieniec W1–24x24 cm

dł. łączna 2x35,50 m


na zewnętrznej i wewnętrznej ścianie nośnej  
przy oparciu jednostronnym płyty




Łączenie  
prętów w wieńcach prostopadłych



Kotwienie  
prętów w narożach



Łączenie  
prętów na zakład



Beton: C20/25(B25), kl. eksp. XC1

Stal zbrojeniowa: B500B

Otulina zbrojenia: min 3,0 cm

– wymiary strzemion podano  
po zewnętrznym obrysie pręta

Uwaga:

- Zbrojenie główne wieńców stalą – B500B.  
Wieńce zbroić poprzecznie strzemionami  $\phi 6$  mm co 30 cm ze stali B500B.
- Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm  
oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
- Wieńce należy wylewać w jednym ciągu technologicznym razem ze stropem.
- Z wieńców z zaznaczonymi trzpieniami na rzucie konstrukcji poddasza  
należy zakotwić pręty pionowe dla danych elementów.
- W wieńcach współpracujących z płytami zadaszenia nad wejściami należy zamontować  
systemowe łączniki termoizolacyjne (zadaszenia) dobierając po konsultacji  
z wybranym producentem łącznika oraz przedstawieniu do akceptacji projektantowi.

BUDYNEK 3 i 4

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.<br>SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA<br>UL. PODWALE 11, 59-500 ŻŁOTORYJA<br>TEL. 601 799368, 605900218<br>www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl |                                                                                                                                | <div>FOSSA</div>   |             |
| obiekt:                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH<br>JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH<br>W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ                                       |                    |             |
| adres inwestycji:                                                                                                                                                                | Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna<br>jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto                                    |                    |             |
| projektant:                                                                                                                                                                      | mgr inż. Sławomir Fossa<br>uprawnienia do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 87/DOŚ/04 |                    |             |
| branża:                                                                                                                                                                          | konstrukcja                                                                                                                    | stadium:           | skala:      |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | projekt techniczny | 1:20        |
| temat rysunku:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                    |             |
| WIENIEC W1, W2                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                    |             |
| data:                                                                                                                                                                            | 12.10.2025                                                                                                                     |                    | nr rysunku: |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                    | K3.1        |