Płyta fundamentowa Pł1 – łącznie szt. 2

– jedną sztukę należy wykonać w lustrzanym odbiciu







UWAGI:

1. Pod ławami i płytami stosować podbudowę z chudego betonu grubości 10 cm.
2. Izolacja pozioma pod ścianę (na ścianach fundamentowych) 2 x papa podkładowa, izolacja pionowa ścian: 2 x abizol lub dysperbit.
3. Ściany fundamentowe wylewane na mokro z betonu żwirowego szerokości 24 cm.
4. Zbrojenie ław, płyt, ścian i stóp fundamentowych wykonać zgodnie z: PN–EN 1992–1–1:2008, Eurokod 2.
5. W miejscach występowania trzpieni należy wypuścić zbrojenie z ław i płyt fundamentowych.
6. Ławy fundamentowe należy wykonać schodkowo.
7. Należy zachować ciągłość zbrojenia na uskokach ław fundamentowych.

Beton: C25/30(B30), kl. eksp. XC2, W8
– ściany, ławy i płyty fundamentowe
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina: ław i płyt fundamentowych 5 cm
Otulina: ścian fundamentowych 2,5 cm
– wymiary strzemion podano
po zewnętrznym obrysie pręta

BUDYNEK 11 i 12

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
adres inwestycji:	Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto
projektant:	mgr inż. Sławomir Fossa uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 87/DOŚ/04
branża: konstrukcja	stadium: projekt techniczny
skala:	1:20
temat rysunku:	PŁYTA FUNDAMENTOWA Pł1
data:	12.10.2025
nr rysunku:	K1.1

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– GstarCad - licencja: 4501-E707-0000-0100-8380-29AB-DC7F-0401