

Ps=13,0[kW]

Zasilanie	Uziemienie
1	2
13,00 kW	
L1 L2 L3 PEN	PE

Zasilanie	Ograniczn. przepięć typ 1+2	Oświetlenie – mieszkanie	Wyłącznik różnicowoprądowy	Kuchenka elektryczna	Gniazdo wtykowe – zmywarka	Gniazdo wtykowe w kuchni	Gniazdo wtykowe łazienka	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe pralka	Instalacja IT+RTV	Wyłącznik różnicowoprądowy	Kocioł co	Grzałki zasobnika	Rozdzielacz c.o.	Instalacja PV	Lokalne połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24,45 kW		1,00 kW	18,10 kW	6,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	0,10 kW	2,35 kW	0,25 kW	2,00 kW	0,10 kW	1,50 kW	
L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	PE

UWAGI:
- poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami,
- dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie

BUDYNEK 1 i 2, LOKAL A i B

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ		
adres inwestycji:	Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto		
projektant:	mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr 115/DOŚ/IE/08		
branża: elektryczna	stadium: projekt techniczny	skala: -	
temat rysunku: Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy TM			
data: 12.10.2025	nr rysunku: ET 05		